

B 1.0 Klassenräume, Aufenthaltsräume, Besprechungsräume, ...

Einrichtung/ Raum/ Räume:

Beurteiler/in:

Beurteilungsdatum:

Unterschrift:

Risiko	Mögliche Gefährdungen/ Belastungen/ organisatorische Voraussetzungen	Infos	Fundstelle	Raum			Mängel / Maßnahmen, (technisch, organisatorisch, persönlich)	Beratungsbedarf?		Realisierung		Wirksamkeit	
				ja	nein	Nr		entfällt	ja	nein	bis wann	durch	ja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
R 2	1.1 Ist für jeden Schülerarbeitsplatz eine ausreichende Grundfläche und ein ausreichender Luftraum vorhanden? <i>(durchschnittliches Luftvolumen pro Schüler nach dem: „Leitfaden für Innenraumlufthygiene in Schulen“ des Umweltbundesamtes ist 5 m³ entspr. etwa 1,5 m²)</i>	i	ArbStättV Leitfaden für Innenraumlufthygiene in Schulen										
R 2	1.2 Ist durch Fensterlüftung oder lufttechnische Anlagen eine ausreichende Lüftung der Klassenräume gewährleistet? <i>(Vollständiges Öffnen von Fenstern ist erforderlich, Kippen genügt nicht)</i>	i	ArbStättV ASR A 3.6 und DIN EN ISO 7730										
R 2	1.3 Ist für alle freien Bewegungsflächen im Klassenraum (z.B. zwischen Tischen und Wänden) ein ausreichender Mindestabstand von 90 cm gegeben?	i	ArbStättV DGUV V1										
R 3	1.4 Sind die Fußböden leicht zu reinigen, rutschfest (mind. Bewertungsgruppe R 9) und besteht keine Stolpergefahr durch Unebenheiten, Verlängerungsleitungen o. ä.?	i	DGUV V81 DGUV R108-004 DGUV I 208-41 DIN 77400										
R 3	1.5 Sind Höhenunterschiede (Stufen, Schwellen) gut zu erkennen und Fußabtreter bodengleich eingebaut?	i	ArbStättV DGUV V81										
R 3	1.6 Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand? Sind die Kabel sicher verlegt?	i	DGUV V4 DGUV V81 DGUV I 203-049 DIN VDE 100, Teil 410										
R 2	1.7 Ist sichergestellt, dass keine privaten elektrischen Geräte in den Schulen betrieben werden? <i>(Kaffeemaschinen, Radios...)</i>	i	BetrSichV DGUV V4										
R 2	1.8 Wird bei der Farbgebung in Klassenräumen auf kontrastreiche Farbgestaltung geachtet (Decke hell, Wände abgetönt, Fußboden dunkler)?	i	Das Lernfördernde Klassenzimmer										

R 3	1.9 Sind Schränke, Regale, PC Monitore, Garderobenleisten u. ä. kippsicher aufgestellt oder richtig befestigt?	i	DGUV V81 DIN EN 1729										
R 2	1.10 Sind alle Kanten an festen und beweglichen Einrichtungen bis in 2 m Höhe abgerundet?	i	DGUV V81 DIN 58125										
R 3	1.11 Sind zum Erreichen höher gelegener Ablageflächen Leitern bzw. Tritte vorhanden und wird deren sichere Nutzung gewährleistet?	i	BetrSichV DGUV I 208-016										
R 3	1.12 Bestehen Verglasungen bis in 2 m Höhe aus Sicherheitsglas oder Materialien mit gleichwertigen Eigenschaften oder ist der Zugang erschwert?	i	DGUV V81 DGUV I 208-14 DIN 58125										
R 3	1.13 Ist der Unterrichtsraum ausreichend mit natürlichem und künstlichem Licht beleuchtet? <i>(z.B. bei Lesearbeiten 500 Lux)</i>	i	DGUV I 215-211 ASR A3.4 ArbStättV										
R 3	1.14 Ist die Beleuchtung gleichmäßig und blendfrei? Haben Fenster einen Sonnen- bzw. Blendschutz? Ist die Tafel so beleuchtet, dass keine Reflexionen entstehen?	i	DGUV I 215-211 ASR A3.4 ArbStättV										
R 3	1.15 Ist eine Sicherheitsbeleuchtung aufgrund besondere Verhältnisse erforderlich?	i	ASR A2.3 ArbStättV MSchulbauR										
R 2	1.16 Ist Stolpergefahr durch Mobiliar, Versorgungsleitungen u. ä. ausgeschlossen?	i	ArbStättV										
R 3	1.17 Hängen Alarm- und Fluchtwegepläne aus und sind alle Mitarbeiter darüber informiert?	i	ArbStättV ASR A2.3 DGUV I 202-051										
R 3	1.18 Sind die Fluchtwege und Notausgänge ordnungsgemäß gekennzeichnet?	i	ArbStättV DGUV V1 DGUV I 202-051										
R 2	1.19 Sind Oberflächen von Wänden und Decken sowie Einrichtungsgegenständen so beschaffen, dass sie leicht zu reinigen sind?	i	ArbStättV DIN 77400										
R 2	1.20 Stehen in den Arbeitsräumen Abfallbehälter zur Verfügung?	i	ArbStättV										
R 2	1.21 Werden in der Heizsaison Raumtemperaturen von 19° bis 22° C eingehalten? Besteht die Möglichkeit, die Räume bei schulischen Veranstaltungen außerhalb der Unterrichtszeit zu beheizen?	i	ASR A3.5 DIN EN 15251										

R 3	1.22 Sind Schultafeln sicher befestigt? Sind Funktion und äußerer Zustand der Wandtafel einwandfrei (Leichtgängigkeit, keine Absplitterungen, intakte Abdeckungen, keine scharfkantigen Teile)?	i	DGUV V81 DGUV I 202-021 DIN EN 14434										
R 3	1.23 Sind freistehende und mobile Tafeln ausreichend kippsicher und durch zusätzliche Vorrichtungen gegen mutwilliges Kippen gesichert?	i	DGUV V1 DGUV I 202-021 DIN 58125										
R 3	1.24 Werden Tafelssysteme mind. jährlich durch eine befähigte Person (Sachkundigen) überprüft?	i	DGUV V1 DGUV I 202-021										
R 3	1.25 Sind freistehende Ständer so standsicher, dass sie Karten mit der Größe von 2,5 x 2,5 m in hochgehobenem Zustand sicher aufnehmen können, ohne dass Kippgefahr besteht?	i	DGUV V1										
R 3	1.26 Werden Wandverankerungen (z.B. Bildschirm- und Beamerhalterungen, Tagesprojektionsflächen, Tafelaufhängungen) regelmäßig auf Stabilität überprüft?	i	DGUV V1										
R 2	1.27 Ist die Tafel von allen Plätzen aus ohne Einschränkung zu sehen (max. Blickweite 9 m)?	i	DGUV I 202-021										
R 3	1.28 Entspricht die Raumakustik (Nachhallzeit, Sprachverständlichkeit) den Anforderungen der DIN 18041 und dem Leitfaden „Raumakustik in Unterrichtsräumen“?	i	DIN 18041										
R 3	1.29 Ist in den Räumen eine gesundheitlich zuträgliche Atemluft gewährleistet und sind Regelungen hierzu getroffen worden (Lüftungsplan)? Beachte: Geruch, Pilzbelastung, Feuchte	i	ArbStättV ASR A3.6										
R 2	1.30 Ist im Klassenraum ein Waschbecken mit mindestens fließendem Kaltwasseranschluss vorhanden?	i	ArbStättV IfSG										
R 2	1.31 Sind am Waschbecken ein Spender mit Flüssigseife und ein Spender mit Einwegtüchern vorhanden?	i	ASR A4.1 ArbStättV										

Zurück zur Checkliste